

Приморский край
на
разрешения


Государственное унитарное предприятие
«Водоканал Ленинградской области»
(ГУП «Леноблводоканал»)

188684, Ленинградская область,
Весновложский район, г.п. Дубровка,
ул. Ленинградская, д.3

Телефон 8(812)403-00-53

E-mail: info@vodokanal-lo.ru

ОКПО 01488239 ОГРН 1167847156300

ИНН / КПП 4703144282 / 470301001

30.05.2019 № исх-8568/2019

На № 1903 от 14.05.2019

И. о. главы администрации
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района
Ленинградской области

С. В. Слободжанюк


188910, Ленинградская обл.,
Выборгский район,
г. Приморск, ул. Школьная, 10
Тел. 8(81378)75-101

Уважаемая Светлана Владимировна!


В ответ на Ваш запрос от 14.05.2019 №1903 представляю результаты производственного контроля воды централизованных систем питьевого водоснабжения за 2019 год по г. Приморску и д. Камышовка Выборгского района Ленинградской области.

Приложение:

1. Данные производственного контроля на 3 л. в 1 экз.



Начальник управления
охраны окружающей среды
и технологического развития




Бернотайтите М. В.

Н.В. Редькина
89217546191

Данные производственного контроля п. Камышовка

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	20.03.2019	10.04.2019		22.05.2019	
			694-163/2019	986пр-221/2019	987-221/2019	1437-320/2019	1438-320/2019
			п. Камышовка, ул. Поселковая, д.1, кв.15	п. Камышовка, скважина №366/1366	п. Камышовка, магазин "Океан"	п. Камышовка, почта	п. Камышовка, магазин "Даша"
1	Цветность	градус цветности	108 ± 11	61 ± 6	36 ± 7	96 ± 10	76 ± 8
2	Мутность	ЕМФ	3,4 ± 0,7	не опред.	8,1 ± 1,6	33 ± 5	38 ± 5
4	Запах при 20 ⁰ С	балл	3	2	2	3	3
5	Запах при 60 ⁰ С	балл	3	3	2	3	3
10	Железо общее	мг/дм ³	7,1 ± 1,8	7,1 ± 1,2	8,6 ± 1,5	7,0 ± 1,8	7,6 ± 1,9
12	Фториды	мг/дм ³		1,89 ± 0,34			
16	Хлориды	мг/дм ³		3,3 ± 1,0			
18	Жесткость	°Ж		1,46 ± 0,22			
20	Водородный показатель (рН)	ед.рН	7,16 ± 0,20	7,27 ± 0,20	7,35 ± 0,20	7,00 ± 0,20	7,31 ± 0,20

Заместитель начальника ХБЛ



И.А.Зиновьева

Данные производственного контроля г. Приморск

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	13.03.2019			04.04.2019				
			601-143/2019	602-143/2019	603-143/2019	909пр-205/2019	910пр-205/2019	911-205/2019	912-205/2019	913-205/2019
			г. Приморск, наб. Гагарина, д.60	г. Приморск, ул. Школьная, д.6	г. Приморск, наб. Лебедева, д.20, кв.12	г. Приморск, скважина №5/42	г. Приморск, скважина, Приморское шоссе, д.25	г. Приморск, наб. Гагарина, колонка напротив д.60	г. Приморск, ул. Школьная, колонка напротив д.6	г. Приморск, наб. Лебедева, д.20, ЕИРЦ
1	Цветность	градус	56 ± 6	48 ± 10	43 ± 9	13,4 ± 2,7	17,0 ± 3,4	61 ± 6	37 ± 7	32 ± 6
2	Мутность	ЕМФ	2,6 ± 0,5	<1,0	<1,0	<1,0	12,7 ± 2,5	3,9 ± 0,8	2,4 ± 0,5	2,2 ± 0,5
4	Запах при 20 ⁰ С	балл	1	1	1	3	3	2	2	2
5	Запах при 60 ⁰ С	балл	1	1	2	3	3	2	2	2
10	Железо общее	мг/дм ³	0,44 ± 0,11	0,58 ± 0,15	0,54 ± 0,14	0,78 ± 0,20	0,76 ± 0,19	0,57 ± 0,14	0,49 ± 0,12	0,49 ± 0,12
18	Жесткость	°Ж				1,24 ± 0,19	1,53 ± 0,23	0,51 ± 0,08	1,38 ± 0,21	1,14 ± 0,17
20	Водородный показатель (рН)	ед.рН	6,80 ± 0,20	7,36 ± 0,20	7,29 ± 0,20	7,50 ± 0,20	7,54 ± 0,20	7,05 ± 0,20	7,31 ± 0,20	7,50 ± 0,20

Заместитель начальника ХБЛ

И.А.Зиповьева

22.05.2019		
1431-320/2019	1432-320/2019	1433-320/2019
г. Приморск, наб. Гагарина, колонка напротив д.60	г. Приморск, ул. Школьная, колонка напротив д.6	г. Приморск, наб. Лебедева, д.20, ЕИРЦ
70 ± 7	28 ± 6	22 ± 4
2,1 ± 0,4	3,4 ± 0,7	6,2 ± 1,2
2	2	3
2	3	3
0,37 ± 0,09	0,69 ± 0,17	0,69 ± 0,17
6,74 ± 0,20	7,56 ± 0,20	7,68 ± 0,20