



Государственное унитарное предприятие
«Водоканал Ленинградской области» (ГУП «Леноблводоканал»)
Производственное управление Выборгского района
Химико-бактериологическая лаборатория
188800, Ленинградская обл., г. Выборг,
ул. Водная, д.2, тел.2-34-54, факс 2-16-82

Данные производственного контроля

№ п/п	Дата отбора	Код пробы	Место отбора	Определяемые показатели									
				Цветность	Мутность	Запах при 20°C	Запах при 60°C	Железо общее	Марганец	Хлориды	Окисляемость перманганатная	Жесткость	Водородный показатель (pH)
				градус цветности	ЕМФ	балл	балл	мг/дм³	мг/дм³	мг/дм³	мгО₂/дм³	°Ж	ед.рН
1	23.01.2019	152-37/2019	п. Токарево ВОС	74±7	2,4±0,5	1	1	1,73±0,29					7,18±0,20
2	24.01.2019	156-39/2019	п. Малышево ВОС	63 ± 6	<1,0	1	2	0,33 ± 0,08					7,05 ± 0,20
3	05.02.2019	264-65/2019	п. Рабово после очистки	128 ± 13	1,95 ± 0,39	1	1	6,9 ± 1,7					7,07 ± 0,20
4	14.02.2019	355-86/2019	п. Токарево ВОС	113 ± 11	1,43 ± 0,29			0,60 ± 0,15					6,46 ± 0,20
5	14.02.2019	356-86/2019	п. Токарево детский сад	111 ± 11	<1,0			0,54 ± 0,14					6,49 ± 0,20
6	19.02.2019	391-96/2019	п. Малышево ВОС	53 ± 5	<1,0	1	1	0,21 ± 0,05					6,88 ± 0,20
7		392-96/2019	п. Ермолково-городок, пер. Заречный, д.5, кв.19	55 ± 6	<1,0	1	1	0,29 ± 0,07					6,23 ± 0,20
8	21.02.2019	421пр-103/2019	п. Соколиное, скважина	16,1 ± 3,2	3,8 ± 0,8			0,47 ± 0,12					6,58 ± 0,20
9		422-103/2019	п. Соколиное, ул. Приморская, д.13	13,4 ± 2,7	<1,0			0,089 ± 0,027					6,64 ± 0,20
10	12.03.2019	574-139/2019	п. Токарево, ВОС	120 ± 12	<1,0	1	1	0,72 ± 0,18					6,37 ± 0,20
11		575-139/2019	п. Токарево, ул. Кленовая, д.6, кв.15	112 ± 11	<1,0	1	1	0,66 ± 0,17					6,60 ± 0,20
12		576-139/2019	п. Токарево, ул. Кленовая, д.5, кв.3	110 ± 11	<1,0	1	1	0,66 ± 0,17					6,60 ± 0,20
13		577-139/2019	г. Высок, ул. Краснофлотская, д.3, кв.7	14,4 ± 2,9	<1,0	1	1	0,16 ± 0,04					6,29 ± 0,20
14		578-139/2019	г. Высок, ул. Портовая, д.9, кв.4	14,3 ± 2,9	<1,0	1	1	0,063 ± 0,019					6,28 ± 0,20
15		579-139/2019	п. Соколиное, ул. Приморская, д.15, кв.5	12,5 ± 2,5	<1,0	1	1	0,17 ± 0,04					6,55 ± 0,20
16		580-139/2019	п. Соколиное, ул. Приморская, д.21, кв.2	13,1 ± 2,6	<1,0	1	1	0,13 ± 0,04					6,47 ± 0,20
17		581-139/2019	п. Дятлово, ул. Героев Танкистов, д.2, кв.7	1,24 ± 0,37	<1,0	1	1	0,096 ± 0,029					6,36 ± 0,20
18		597-143/2019	п. Малышево, ВОС	54 ± 5	<1,0	1	2	0,26 ± 0,12					6,78 ± 0,20
19		598-143/2019	п. Малышево, ул. Полевая, д.24, кв.15	60 ± 6	1,14 ± 0,23	1	1	0,35 ± 0,09					6,86 ± 0,20
20		599-143/2019	п. Ермолково-городок, переулок Заречный, д.4, кв.11	57 ± 6	<1,0	2	2	0,36 ± 0,09					6,82 ± 0,20
21		600-143/2019	п. Ермолково, ул. Фискультурная, д.3, кв.2	56 ± 6	<1,0	1	1	0,36 ± 0,09					6,81 ± 0,20

№ п/п	Дата отбора	Код пробы	Место отбора	Определяемые показатели									
				Цветность	Мутность	Запах при 20°C	Запах при 60°C	Железо общее	Марганец	Хлориды	Окисляемость перманганатная	Жесткость	Водородный показатель (pH)
				градус цветности	ЕМФ	балл	балл	мг/дм³	мг/дм³	мг/дм³	мгО₂/дм³	°Ж	ед.рН
22	13.03.2019	601-143/2019	г. Приморск, наб. Гагарина, д.60	56 ± 6	2,6 ± 0,5	1	1	0,44 ± 0,11					6,80 ± 0,20
23		602-143/2019	г. Приморск, ул. Школьная, д.6	48 ± 10	<1,0	1	1	0,58 ± 0,15					7,36 ± 0,20
24		603-143/2019	г. Приморск, наб. Лебедева, д.20, кв.12	43 ± 9	<1,0	1	2	0,54 ± 0,14					7,29 ± 0,20
25		604-143/2019	п. Глубычево, ул. Офицерская, д.7, кв.7	7,9 ± 2,4	2,7 ± 0,5	1	2	1,05 ± 0,26					6,54 ± 0,20
26		605-143/2019	п. Глубычево, ул. Мира, д.4, кв.15	7,4 ± 2,2	2,6 ± 0,5	1	2	1,04 ± 0,26					6,49 ± 0,20
27		606-143/2019	п. Глубычево, ул. Мира, д.3, кв.8	7,5 ± 2,3	3,0 ± 0,6	2	2	1,07 ± 0,27					6,50 ± 0,20
28	20.03.2019	692-163/2019	п. Красная Долина, ВОС	55 ± 6	<1,0	1	2	0,32 ± 0,08					6,63 ± 0,20
29		693-163/2019	п. Красная Долина, д.35, кв.37	54 ± 5	<1,0	1	1	0,33 ± 0,08					6,79 ± 0,20
30		694-163/2019	п. Камышовка, ул. Поселковая, д.1, кв.15	108 ± 11	3,4 ± 0,7	3	3	7,1 ± 1,8					7,16 ± 0,20
31		695-163/2019	п. Рябово, д.9, кв.6	60 ± 6	7,9 ± 1,6	3	3	2,3 ± 0,6					7,04 ± 0,20
32		696-163/2019	п. Рябово, д.11, кв.9	65 ± 7	12,5 ± 2,5	2	2	2,4 ± 0,6					7,07 ± 0,20
33	03.04.2019	872пр-198/2019	п. Соколинское, скважина	17,0 ± 3,4	<1,0	1	1	0,083 ± 0,025				0,93 ± 0,14	6,13 ± 0,20
34	04.04.2019-08.04.2019	904пр-205/2019	п. Малышево, озеро Пионерское	74 ± 7	1,88 ± 0,38	1	2	0,29 ± 0,07				0,27 ± 0,05	6,51 ± 0,20
35		905-205/2019	п. Малышево, ВОС	50 ± 10	1,19 ± 0,24	1	2	0,25 ± 0,06				0,35 ± 0,05	6,78 ± 0,20
36		906-205/2019	п. Малышево, ул. Полевая, д.24, кв.15	57 ± 6	<1,0	1	1	0,30 ± 0,08				0,30 ± 0,05	6,81 ± 0,20
37		907-205/2019	п.Ермилово-городок, пер. Заречный, д.4, кв.11	55 ± 6	<1,0	1	2	0,30 ± 0,08				0,33 ± 0,05	6,74 ± 0,20
38		908-205/2019	п.Ермилово, ул. Физкультурная, д.8, магазин "Глобус"	54 ± 5	<1,0	1	1	0,34 ± 0,09				0,38 ± 0,05	6,75 ± 0,20
39		909пр-205/2019	г. Приморск, скважина №5/42	13,4 ± 2,7	<1,0	3	3	0,78 ± 0,20				1,24 ± 0,19	7,50 ± 0,20
40		910пр-205/2019	г. Приморск, скважина, Приморское шоссе, д.25	17,0 ± 3,4	12,7 ± 2,5	3	3	0,76 ± 0,19				1,53 ± 0,23	7,54 ± 0,20
41		911-205/2019	г. Приморск, наб. Гагарина, колонка напротив д.60	61 ± 6	3,9 ± 0,8	2	2	0,57 ± 0,14				0,51 ± 0,08	7,05 ± 0,20
42		912-205/2019	г. Приморск, ул. Школьная, колонка напротив д.6	37 ± 7	2,4 ± 0,5	2	2	0,49 ± 0,12				1,38 ± 0,21	7,31 ± 0,20
43		913-205/2019	г. Приморск, наб. Лебедева, д.20, БИРЦ	32 ± 6	2,2 ± 0,5	2	2	0,49 ± 0,12				1,14 ± 0,17	7,50 ± 0,20
44		979пр-221/2019	п. Рябово, скважина №2611	33 ± 7	<1,0	2	2	3,0 ± 0,5		2,0 ± 0,6		0,73 ± 0,11	7,11 ± 0,20
45		980пр-221/2019	п. Рябово, скважина №3229	12,3 ± 2,5	1,19 ± 0,24	2	2	5,3 ± 0,9		2,5 ± 0,7		1,46 ± 0,22	7,23 ± 0,20
46		981-221/2019	п. Рябово, баня	30 ± 0,6	2,3 ± 0,5	1	1	1,12 ± 0,28					7,70 ± 0,20
47		982-221/2019	п. Рябово, магазин "Дарья"	61 ± 6	<1,0	2	2	4,5 ± 0,8					7,21 ± 0,20

№ п/п	Дата отбора	Код пробы	Место отбора	Определяемые показатели									
				Цветность	Мутность	Запах при 20°C	Запах при 60°C	Железо общее	Марганец	Хлориды	Окисляемость перманганатная	Жесткость	Водородный показатель (pH)
				градус цветности	ЕМФ	балл	балл	мг/дм³	мг/дм³	мг/дм³	мгО₂/дм³	°Ж	ед.рН
48	10.04.2019г.	983пр-221/2019	п. Красная Долина, озеро Пионерское	113 ± 11	<1,0	1	1	0,45 ± 0,11		2,7 ± 0,8		0,77 ± 0,12	6,54 ± 0,20
49		984-221/2019	п. Красная Долина, ВОС	63 ± 6	<1,0	1	1	0,37 ± 0,09		2,2 ± 2,8		0,73 ± 0,11	6,78 ± 0,20
50		985-221/2019	п. Красная Долина, магазин "Магнит"	61 ± 6	<1,0	1	1	0,34 ± 0,09					6,69 ± 0,20
51		986пр-221/2019	п. Камышовка, скважина №366/1366	61 ± 6	не опред.	2	3	7,1 ± 1,2		3,3 ± 1,0		1,46 ± 0,22	7,27 ± 0,20
52		987-221/2019	п. Камышовка, магазин "Океан"	36 ± 7	8,1 ± 1,6	2	2	8,6 ± 1,5					7,35 ± 0,20
53	15.04.2019	1027пр-234/2019	п. Глебычево, скважина №1	6,1 ± 1,8	2,1 ± 0,4	1	1	0,66 ± 0,17		9,2 ± 2,8		1,52 ± 0,23	6,49 ± 0,20
54		1028пр-234/2019	п. Глебычево, скважина №8	4,3 ± 1,3	1,68 ± 0,34	2	2	0,95 ± 0,24		9,1 ± 2,7		1,53 ± 0,23	6,58 ± 0,20
55		1029пр-234/2019	п. Глебычево, скважина №9	4,1 ± 1,2	1,88 ± 0,38	2	3	0,91 ± 0,23		9,0 ± 2,7		1,47 ± 0,22	6,55 ± 0,20
56		1030пр-234/2019	п. Глебычево, скважина №11	4,3 ± 1,3	2,0 ± 0,4	1	2	0,83 ± 0,21		9,0 ± 2,7		1,58 ± 0,24	6,51 ± 0,20
57		1031-234/2019	п. Глебычево, магазин "Магнит"	4,5 ± 1,4	2,0 ± 0,4	1	2	0,88 ± 0,22					6,44 ± 0,20
58		1032-234/2019	п. Глебычево, магазин "Пятерочка"	4,1 ± 1,2	1,88 ± 0,38	1	2	0,93 ± 0,23					6,45 ± 0,20
59		1033-234/2019	п. Глебычево, детский сад	3,9 ± 0,9	<1,0	1	2	0,60 ± 0,15					6,43 ± 0,20
60	16.04.2019	1052пр-239/2019	п. Дятлово, скважина №36536	4,3 ± 1,3	<1,0	2	2	<0,050		5,5 ± 1,7		1,11 ± 0,17	6,40 ± 0,20
61		1053-239/2019	п. Дятлово, ул. Героев Танкистов, д.3, ООО "Солнышко"	2,3 ± 0,7	<1,0	2	2	<0,050					6,32 ± 0,20
62		1054пр-239/2019	п. Токарево, река Гороховка	114 ± 11	4,4 ± 0,9	1	2	0,49 ± 0,12		3,1 ± 0,9		0,32 ± 0,05	6,42 ± 0,20
63		1055-239/2019	п. Токарево, ВОС	112 ± 11	1,58 ± 0,32	1	2	0,51 ± 0,13		4,3 ± 1,3		0,30 ± 0,05	6,45 ± 0,20
64		1056-239/2019	п. Токарево, ул. Кленовая, здание Администрации	98 ± 10	1,58 ± 0,32	1	2	0,49 ± 0,12					6,44 ± 0,20
65		1057-239/2019	п. Токарево, ул. Советская, д.7, магазин "Солнышко"	98 ± 10	1,48 ± 0,30	1	2	0,44 ± 0,11					6,43 ± 0,20
66		1058пр-239/2019	г. Высоцк, скважина	19,4 ± 3,9	1,09 ± 0,22	1	1	0,155 ± 0,039		12,3 ± 3,7		0,84 ± 0,13	6,31 ± 0,20
67		1059-239/2019	г. Высоцк, ул. Кировская, д.14, магазин "Пятерочка"	16,3 ± 3,3	<1,0	1	1	0,094 ± 0,028					6,34 ± 0,20
68		1060-239/2019	г. Высоцк, ул. Советская, д.10, кафе "Соната"	16,5 ± 3,3	<1,0	1	2	0,108 ± 0,032					6,33 ± 0,20
69		1061пр-239/2019	п. Соколинское, скважина №1	15,6 ± 3,1	<1,0	1	1	0,130 ± 0,039		15 ± 5		1,08 ± 0,16	6,18 ± 0,20
70		1062-239/2019	п. Соколинское, ул. Приморская, котельная	14,4 ± 2,9	<1,0	1	2	0,18 ± 0,05					6,15 ± 0,20

№ п/п	Дата отбора	Код пробы	Место отбора	Определяемые показатели									
				Цветность	Мутность	Запах при 20°C	Запах при 60°C	Железо общее	Марганец	Хлориды	Окисляемость перманганатная	Жесткость	Водородный показатель (pH)
				градус цветности	ЕМФ	балл	балл	мг/дм³	мг/дм³	мг/дм³	мгО₂/дм³	°Ж	ед. pH
71		1063-239/2019	п. Соколинское, ул. Приморская, д.21	15,9 ± 3,2	<1,0	1	1	0,14 ± 0,04					6,13 ± 0,20
72	20.05.2019	1369пр-310/2019	п. Дятлово, скважина №36536, природная вода	3,6 ± 1,1	<1,0	1	2	<0,050					6,16 ± 0,20
73		1370-310/2019	п. Дятлово, ул. Героев Танкистов, д.3, ООО "Солнышко", питьевая вода	2,1 ± 0,6	<1,0	1	2	<0,050					6,16 ± 0,20
74	22.05.2019	1427-320/2019	п. Малышево, ВОС	57 ± 7	<1,0	1	2	0,23 ± 0,06					6,78 ± 0,20
75		1428-320/2019	п. Малышево, ул. Полевая, д.24, кв.15	68 ± 7	<1,0	1	2	0,20 ± 0,05					6,68 ± 0,20
76		1429-320/2019	п. Ермилово-городок, пер. Заречный, д.4, кв.11	64 ± 6	<1,0	2	2	0,27 ± 0,07					6,72 ± 0,20
77		1430-320/2019	п. Ермилово, ул. Физкультурная, д.8 магазин "Глобус"	68 ± 7	1,29 ± 0,26	1	2	0,35 ± 0,09					6,80 ± 0,20
78		1431-320/2019	г. Приморск, наб. Гагарина, колонка напротив д.60	70 ± 7	2,1 ± 0,4	2	2	0,37 ± 0,09					6,74 ± 0,20
79		1432-320/2019	г. Приморск, ул. Школьная, колонка напротив д.6	28 ± 6	3,4 ± 0,7	2	3	0,69 ± 0,17					7,56 ± 0,20
80		1433-320/2019	г. Приморск, наб. Лебедева, д.20, БИРЦ	22 ± 4	6,2 ± 1,2	3	3	0,69 ± 0,17					7,68 ± 0,20
81		1434-320/2019	п. Глебычево, магазин "Магнит"	6,3 ± 1,9	3,7 ± 0,7	2	2	0,36 ± 0,09					6,44 ± 0,20
82		1435-320/2019	п. Глебычево, магазин "Пятёрочка"	4,8 ± 1,4	7,4 ± 1,5	2	3	0,66 ± 0,17					6,42 ± 0,20
83		1436-320/2019	п. Глебычево, детский сад	5,9 ± 1,8	3,0 ± 0,6	2	3	0,31 ± 0,08					6,45 ± 0,20
84		1437-320/2019	п. Камышовка, почта	96 ± 10	33 ± 5	3	3	7,0 ± 1,8					7,00 ± 0,20
85		1438-320/2019	п. Камышовка, магазин "Даша"	76 ± 8	38 ± 5	3	3	7,6 ± 1,9					7,31 ± 0,20
86	23.05.2019	1455-324/2019	п. Токарево, ВОС	115 ± 12	<1,0	1	2	0,47 ± 0,12					6,51 ± 0,20
87		1456-324/2019	п. Токарево, ул. Кленовая, администрация	108 ± 10	3,3 ± 0,7	1	2	0,60 ± 0,15					6,49 ± 0,20
88		1457-324/2019	п. Токарево, ул. Советская, д.7, магазин "Солнышко"	106 ± 10	4,5 ± 0,9	2	2	0,67 ± 0,17					6,47 ± 0,20
89		1458-324/2019	г. Высок, ул. Ленинская, д.12, детский сад	13,2 ± 2,6	<1,0	1	2	<0,050					6,31 ± 0,20
90		1459-324/2019	г. Высок, ул. Кировская, д.14, магазин ИП Смирнов	13,2 ± 2,6	<1,0	1	2	<0,050					6,34 ± 0,20
91		1460-324/2019	п. Соколинское, ул. Приморская, почта	12,1 ± 2,4	<1,0	1	2	<0,050					6,22 ± 0,20
92		1461-324/2019	п. Соколинское, ул. Приморская, д.21	12,1 ± 2,4	<1,0	1	2	<0,050					6,21 ± 0,20
93		1787-393/2019	п. Токарево, ВОС	23 ± 5	<1,0	3	3	3,8 ± 1,0					6,77 ± 0,20

№ п/п	Дата отбора	Код пробы	Место отбора	Определяемые показатели									
				Цветность	Мутность	Запах при 20°C	Запах при 60°C	Железо общее	Марганец	Хлориды	Окисляемость перманганатная	Жесткость	Водородный показатель (pH)
				градус цветности	ЕМФ	балл	балл	мг/дм³	мг/дм³	мг/дм³	мгО₂/дм³	°Ж	ед.рН
94	28.06.2019	1788пр-393/2019	п. Токарево, река Гороховка	7,6 ± 2,3	1,43 ± 0,29	1	2	0,49 ± 0,12	0,44 ± 0,07				7,56 ± 0,20
95		1789-393/2019	п. Токарево, ул. Советская, д.7, магазин "Солнышко"	8,2 ± 2,5	2,5 ± 0,5	2	2	0,74 ± 0,29	0,45 ± 0,07				7,70 ± 0,20
96	01.07.2019 пробы отобраны технологами ГУП		п. Токарево, река Гороховка	8,0 ± 2,4	1,14 ± 0,23	1	2	0,41 ± 0,10	0,42 ± 0,06				7,51 ± 0,20
97			п. Токарево, река Гороховка из накопительной емкости после хлорирования перед фильтрами	8,1 ± 2,4	2,1 ± 0,4	1	2						7,64 ± 0,20
98			п. Токарево, ВОС, после фильтров	115 ± 12	<1,0	1	2	0,47 ± 0,12					6,51 ± 0,20
99	09.07.2019	1893пр-417/2019	п. Глубычево, скважина №9	6,9 ± 2,1	<1,0	3	3	1,35 ± 0,34	0,0300 ± 0,0009		1,09 ± 0,22	1,15 ± 0,17	6,85 ± 0,20
100		1894пр-417/2019	п. Глубычево, скважина №8	8,8 ± 2,6	<1,0	3	3	0,70 ± 0,18	0,197 ± 0,006		1,24 ± 0,25	1,25 ± 0,13	6,34 ± 0,20
101		1895-417/2019	п. Глубычево, ул. Офицерская, д.10, д.20	9,2 ± 2,8	1,58 ± 0,32	3	3	0,26 ± 0,07	0,0780 ± 0,0020		1,32 ± 0,26	1,16 ± 0,17	6,41 ± 0,20
102	18.07.2019	1982-438/2019	п. Советский, ул. Садовая, д.46, пожарный гидрант	23 ± 5	4,6 ± 0,9	2	3	0,34 ± 0,09					6,72 ± 0,20
103		1983-438/2019	п. Советский, ул. Садовая, д.29, кв.87	6,0 ± 2,7	<1,0	1	2	0,18 ± 0,05					7,36 ± 0,20
104	29.07.2019	2060пр-458/2019	озеро Пионерское, п. Малышево	72 ± 7	4,2 ± 0,8	1	2	0,27 ± 0,07					7,06 ± 0,20
105		2061-458/2019	п. Малышево, ВОС	50 ± 10	<1,0	1	1	0,118 ± 0,035					6,98 ± 0,20
106		2062-458/2019	п. Ермилово, ул. Физкультурная, д.2, кв.5	56 ± 6	1,38 ± 0,28	1	1	0,20 ± 0,05					6,41 ± 0,20
107	15.08.2019	2187пр-491/2019	п. Токарево, река	61 ± 6									
108	19.08.2019	результаты ЛКОС	п. Камышовка, скважина №366/1 и №366/2					4,49 ± 0,74					
109			п. Камышовка, ул. Поселковая, д.5, кв.12					6,3 ± 1,1					
110			п. Камышовка, ул. Поселковая, д.11, кв.10					7,5 ± 1,3					
111	14.10.2019г.	2567-587/2019	г. Приморск, Выборгское шоссе, д.7а, кв.46, вода централизованных систем питьевого водоснабжения, край распределительной сети	42 ± 8	<1,0	2	3	0,72 ± 0,18					7,45 ± 0,20
112	14.10.2019г.	2568-588/2019	п. Малышево ТУ Приморский РЧВ-резервуар чистой воды, питьевая вода перед подачей в распределительную сеть	46 ± 9	1,38 ± 0,28	2	2	0,31 ± 0,08					7,21 ± 0,20

№ п/п	Дата отбора	Код пробы	Место отбора	Определяемые показатели									Водород- ный показатель (pH)
				Цветность	Мутность	Запах при 20°C	Запах при 60°C	Железо общее	Марганец	Хлориды	Окисля- емость перман- ганатная	Жесткость	
				градус цветности	ЕМФ	балл	балл	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мгО ₂ /дм ³	°Ж	ед.рН
113	16.12.2019	3134- 726/2019	п. Малышево, РЧВ №1, 250 куб.м, вода перед подачей в распределительную сеть	48 ± 10	<1,0	2	3	0,30 ± 0,08					6,86 ± 0,20
114	16.12.2019	3135- 726/2019	п. Малышево, РЧВ №2, 250 куб.м, вода перед подачей в распределительную сеть	47 ± 9	1,28 ± 0,26	2	2	0,37 ± 0,09					6,98 ± 0,20
115	16.12.2019	3136- 726/2019	п. Ермилово-городок, водонапорная башня, вода перед подачей в распределительную сеть	55 ± 6	<1,0	2	2	0,47 ± 0,12					6,92 ± 0,20
116	16.12.2019	3137- 726/2019	п. Ермилово, ул. Физкультурная, д.8, магазин "Глобус", вода централизованных систем питьевого водоснабжения	53 ± 5	<1,0	2	2	0,49 ± 0,12					6,98 ± 0,20
117	16.12.2019	3138- 726/2019	г. Приморск, наб. Гагарина, колонок напротив д.60, вода централизованных систем питьевого водоснабжения	48 ± 10	2,6 ± 0,5	2	3	0,79 ± 0,20					6,84 ± 0,20
118	16.12.2019	3139- 726/2019	п. Малышево, РЧВ, 500 куб.м, вода перед подачей в распределительную сеть	50 ± 10	<1,0	2	2	0,39 ± 0,10					6,99 ± 0,20
119	16.12.2019	3140- 726/2019	г. Приморск, наб. Лебедева, д.20 (БИРЦ), вода централизованных систем питьевого водоснабжения	44 ± 9	<1,0	2	3	0,78 ± 0,20					7,46 ± 0,20
120	16.12.2019	3141- 726/2019	п. Глебычево, РЧВ, вода перед подачей в распределительную сеть	9,4 ± 2,8	1,28 ± 0,26	2	3	1,21 ± 0,30					6,50 ± 0,20
121	24.12.2019	3275- 754/2019	п. Соколинское, магазин, вода централизованных систем питьевого водоснабжения	8,5 ± 2,6	1,06 ± 0,21	2	2	0,31 ± 0,08					6,55 ± 0,20
122	24.12.2019	3276- 754/2019	п. Токарево, РЧВ, вода перед подачей в распределительную сеть	102 ± 10	1,74 ± 0,35	1	1	0,61 ± 0,15					6,85 ± 0,20
123	24.12.2019	3277пр- 754/2019	п. Глебычево, скважина №3 (№63888), вода перед подачей в распределительную сеть	42 ± 8	2,1 ± 0,4	3	3	8,8 ± 2,2	0,29 ± 0,04	6,1 ± 1,8	0,65 ± 0,13	1,48 ± 0,22	6,95 ± 0,20

Заместитель начальника ХБЛ

И.А.Зиновьева